

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00355

(номер сертификата соответствия)

029784

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Вольф Бавария».

Адрес: 121471, Россия, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, этаж 1, пом. VI К40, офис 12.

ОГРН: 1107746741706. Телефон: +79152809030, адрес электронной почты: info@wolf-bavaria.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Вольф Бавария».

Адрес: 121471, Россия, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29, этаж 1, пом. VI К40, офис 12.

ОГРН: 1107746741706. Телефон: +79152809030, адрес электронной почты: info@wolf-bavaria.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «ЭкспертТест». 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д. 16, к. 3, пом. 1.

Телефон 8(499) 995-17-50, факс 8(499) 995-17-50, адрес электронной почты:

experttest@mail.ru. ОГРН: 1167746783071. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО**ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели звукопоглощающие (потолочные и стеновые) т.м. «PhoneStar SK», типов: PhoneStar SK-0 из оцинкованной стали, с огнезащитным покрытием толщиной не более 60 мкм или без него, с наполнителем из минеральной ваты плотностью не более 80 кг/м³;

PhoneStar SK-1 из оцинкованной стали, с порошковым покрытием толщиной не более 60 мкм или без него, с наполнителем из минеральной ваты плотностью не более 80 кг/м³, кашированной стеклохолстом толщиной от 0,25 до 0,5 мм; выпускаемые по ТУ-23.99.19.112-005-68058407-2019 «Панели звукопоглощающие PhoneStar SK».

Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (ОКПД2)

23.99.19.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». Согласно приложению на 1 листе (бланк № 005313).

Код ТН ВЭД России

6806 10 000 8

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ****(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № ПИ19-04-19/1 от 19.04.2019 г., № ПИ19-04-19/2 от 19.04.2019 г., ИЛ ООО "ЭкспертТест", Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., адрес: 142205, Московская обл., г. Серпухов, п. Пограничный, промзона.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.OC05.СМК.00820 от 28.02.2018 г. по 28.02.2021 г., выданный ОС ООО «ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.04.2019 по 24.04.2022



С.Б. Калугин

С.Л. Волкорезов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0
 приложение
 к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0. RU.ЭО.ПР.067.Н.00355**
 (номер сертификата соответствия)

005313
 (учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Показатели пожарной опасности панелей типа PhoneStar SK-1 – KM1
ГОСТ 30244-94, раздел 7. Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 30402-96, п.9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренно опасные) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
		Показатели пожарной опасности панелей типа PhoneStar SK-0 – KM0
ГОСТ 30244-94, раздел 6. Метод I	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Материал относится к негорючим – НГ.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

С.Б. Калугин
С.Л. Волкорезов

С.Б. Калугин

С.Л. Волкорезов